

GAQM.CDCP-001.v2021-12-21.q15

試験コード：	CDCP-001
試験名称：	Certified Data Centre Professional
認証ベンダー：	GAQM
無料問題の数：	15
バージョン：	v2021-12-21
ページの閲覧量：	1192
問題集の閲覧量：	5113

<https://www.jpnsiken.com/shiken/GAQM.CDCP-001.v2021-12-21.q15.html>

質問: 1

特定の期間におけるシステムの障害とその後の実行の間の算術平均です。

- A. MTTR
- B. MLBF
- C. MTBF
- D. MCBF

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 2

次のうち、可聴信号および通知デバイスはどれですか？

- A. アラーム
- B. 時計
- C. サイレン
- D. ストロボ

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 3

正誤問題：事業計画は、市況の変化に対処するために機敏でなければならない。

- A. 偽
- B. 真

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 4

可燃性金属またはマグネシウム、ナトリウム、カリウムなどの可燃性金属合金が関係する火災の種類はどれですか？

- A. クラスC
- B. クラスD
- C. クラスB
- D. クラスA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

システムは、建物の構造を保護するために特別に設計されています。

- A. イネルゲン
- B. 総洪水
- C. 散水装置
- D. プロイナート

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 6

製品が必要な機能を実行する能力の終了は、として定義できます。

- A. 障害物
- B. 失敗
- C. 障害
- D. 終了

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

次のうち、組織のビジネス価値の主要な目的はどれですか？

- A. 売上げの増加
- B. 赤字の削減
- C. 上記のいずれでもない
- D. コストの削減

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

正誤問題：防火の最も効果的な方法は防火である。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

ダウンタイムのコストは、_____として分類できます。

- A. 上下
- B. 平均と中央値
- C. 分類および分類解除
- D. 直接および間接

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

_____は、指定された条件下で指定された期間、必要な機能を実行するシステムまたはコンポーネントの機能です。

- A. スケーラビリティ
- B. 可用性
- C. 敏捷性
- D. 信頼性

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

正誤問題：防火と安全は物理インフラストラクチャの一部ではない。

- A. 偽
- B. 真

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 12

どのタイプの加湿器が、開いたプールの水の上に石英ランプを吊るしますか？

- A. 赤外線加湿器
- B. ウォーターキャニスター加湿器
- C. スチームキャニスター加湿器
- D. 超音波加湿器

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

データセンターを保護するために推奨される火災検知デバイスのタイプはどれですか？

- A. 上記のいずれでもない
- B. 火炎検出器
- C. 熱検出器
- D. 煙探知器

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

次のうち、自然災害はどれですか？

- A. ヒューマンエラー
- B. グリッド障害
- C. ハリケーン
- D. 停電

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 15

正誤問題：機器の故障は、信頼性に重大な脅威をもたらす可能性がある。

A. 偽

B. 真

正解: B ([コメントを発表する](#))

有効的なCDCP-001問題集はJPNTTest.com提供され、CDCP-001試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新CDCP-001試験問題集を提供します。JPNTTest.com CDCP-001試験問題集はもう更新されました。ここでCDCP-001問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CDCP-001-mondaishu> 40問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」