

GAQM.CDCP-001.v2022-09-18.q15

試験コード：	CDCP-001
試験名称：	Certified Data Centre Professional
認証ベンダー：	GAQM
無料問題の数：	15
バージョン：	v2022-09-18
ページの閲覧量：	603
問題集の閲覧量：	3420
https://www.jpnsiken.com/shiken/GAQM.CDCP-001.v2022-09-18.q15.html	

質問: 1

次のうち、可聴信号および通知デバイスはどれですか？

- A. 時計
- B. アラーム
- C. ストロボ
- D. サイレン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

どのタイプの加湿器が、電極を含む水で満たされたキャニスターで構成されていますか？

- A. ウォーターキャニスター加湿器
- B. 超音波式加湿器
- C. 赤外線加湿器
- D. スチームキャニスター加湿器

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

特定の期間におけるシステムの障害とその後の実行の間の算術平均です。

- A. MLBF
- B. MTBF
- C. MTTR
- D. MCBF

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 4

火の三角形の3つの要素は、____、____、および____です。3つ選択してください。)

- A. 酸素
- B. 地球
- C. 熱

D. 水

E. 燃料

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 5

システムまたはコンポーネントが、指定された条件下で指定された期間、必要な機能を実行する能力です。

A. 敏捷性

B. 信頼性

C. スケーラビリティ

D. 可用性

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 6

次のうち、直接費の例はどれですか？

A. ネガティブ広報

B. 法定費用

C. 顧客満足度の低下

D. ブランド認知の低下

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

次のうち、燃焼段階の最終段階はどれですか？

A. 初期

B. 燃える火

C. 目に見える煙

D. 強烈な熱

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 8

次のうち、AC電力品質の異常はどれですか？

A. 信号の歪み

B. 減衰

C. 波形の歪み

D. バックアップ条件

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

次のうち、可用性と信頼性に影響を与える可能性のある要因はどれですか？

- A. 無線アクティブ波
- B. 不十分な冷却
- C. 減衰
- D. 従業員の給与

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

次のうち、自然災害はどれですか？

- A. ヒューマンエラー
- B. グリッド障害
- C. 停電
- D. ハリケーン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

通電された電気機器が関係する火災のクラスはどれですか？

- A. クラスA
- B. クラスK
- C. クラスC
- D. クラスB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

平均故障間隔は、次の指標と見なすのが最適です。

- A. サイズ
- B. 信頼性
- C. コスト
- D. 期間

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

ビジネス価値の測定に使用されるのは次のうちどれですか？

- A. スケーラビリティ
- B. 信頼性
- C. 初期費用
- D. 再生コスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

データセンターを保護するために推奨される火災検知デバイスのタイプはどれですか？

- A. 煙探知器
- B. 熱感知器
- C. 火炎検出器
- D. 上記のいずれでもない

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

正誤問題：機器の故障は信頼性に重大な脅威をもたらす可能性がある。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CDCP-001**問題集はJPNTTest.com提供され、**CDCP-001**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CDCP-001**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CDCP-001試験問題集はもう更新されました。ここで**CDCP-001**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CDCP-001-mondaishu> **40問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」